АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1761

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся дерево-
вья и плодовые кусты, в пролёте
опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1762

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный заборами, на котором находятся деревья и плодовые кусты в пролёте опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон*

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1763

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1658

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч №60

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* рядом с УК 1660

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 располагается автопарковка в про-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
лёте опор 33-34.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 16 24

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32-33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул 1622

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся дере-
вья и плодовокодные кусты, в пролёте
опор 32 – 33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1626

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на которой находятся дере-
вья и плодовоягодные кусты, в пролёте
опор 32–33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1615

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и многолетние кусты, в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город Челябинск СНТ Колющинец уч 1617

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32 – 33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1528

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул 15 32

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся дере-
вья и плодовоягодные кусты, в пролёте
опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 1535

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
заборами, на которых находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32-33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 1533

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колющинец уч N 1478

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся дере-вья и плодовокодные кусты в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунальщик ул. 14 76

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ограниченный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодово-ягодные кусты, в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист, уч. 1477

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ограниченный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодово-ягодные кусты, в пролёте опор 32-33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунальщик уч № 1396

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32-33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коллективец уч. 1475

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на которой находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист уч. 1400

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 32-33

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист уч. 1393

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
заборам, на которым находятся деревья и плодовокарликовые кусты, в пролёте опор 32-33.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калашниец уч. 1340

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31 – 32.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч. 1337

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
заборами, на которых находятся деревья, плодовоягодные кусты, в пределе опор 31-32

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист уч. 1277

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором на котором находятся деревья и кустарниковая растительность, высотой от опор 37-32.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телеграмм

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калинушка уч 1338

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31-32.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту
телефон
_____
(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист уч 1278

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31-32.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунальщик уч. 1180

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположена территория огороженная
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на которой находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31-32.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ фотография

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калиновец уч 1178

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором насаждения деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 31-32.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г Челябинск СНТ Колокольчик уч 1195

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
заборами, на которых находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31-32

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч 1197

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором находятся деревья и плодовокодные кусты, в пролёте опор 31-32
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч 1120

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на которой находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 31-32

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калиновец уч 1118

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражденный забором, на котором находятся деревья и плодовокягодные кусты в пролёте опор 31-32
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунитет уч 1123

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражденный забором, на котором находятся деревья и плодовые кусты в пролёте опор 31-32.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калькулятор уч. 1125

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на которой находятся древесная и плодовоягодные кусты в пролёте опор 31-32.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.
*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч. 1127

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 30-31.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист уч. 1058

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 30-31.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калиновец уч. 1073

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролете опор 30-31

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калиновец уч. 198

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся древесная и кустарниковая растительность, в пределах опор 30-31.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч. 1000

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на которой находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 30-31

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калининец ул. 354

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся дере-вья и кустарниковые кусты, в пролёте опор 30-31

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телеграм _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик ул 956

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огра-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
жённый, забором, на котором находятся деревья и кустарниковые кусты, в пролёте опор 30 – 31.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калькулятор уч 171.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 30 – 31
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г Челябинск СНТ Калининец уч 173

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ограничен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный заборами, на котором находятся деревья и кладовая хозные кусты, в пролёте опор 30-31.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск. СНТ Коммунист уч. 123

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
кий забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 30-31

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колющинец уч. 127

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся плодовоягодные кусты, в пролёте опор 30-37

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«08» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коллективец уч 816

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный заборам, на котором находятся плодово-ягодные кусты и деревья, в пролёте опор 29–30
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунальщик уч. 846

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок, на
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
котором расположены деревья и плодово-ягодные кусты, в пролёте опор 29-30.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч 848

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
на котором расположены деревья и кустарниковые кусты, в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калиновец уч. 865

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на которой насаждения деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 29-30.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коллективец уч 802

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женый забором, на котором расположе-ны деревья и кустарники в кроне опор 29-30.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Златоуст СНТ Коммунист ул. 367

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок, огражденный забором, на котором расположены древесные и плодовокодные кусты в пролёте опор 29-30
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунальщик уч 798

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ограниченный забором, на котором растут деревья и кустарник, а также линия электропередач в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ Коллективец уч. 823

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором насаждены деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 29–30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч. 827

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на которой расположены деревья и кустарники, в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Генеграм

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ Колокольчик уч. 740.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором располо-жены деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коллективец уч. 742

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором расположается плодовые кусты, в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик уч. 738

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором расположены деревья и плодовоягодные культуры, в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту Телефон

_____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калькулятор уч. 763

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором расположены деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телеграмм _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калининец. ул 761.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположены земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором располо-жены деревья и плодово-ягодные кусты в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик ул. 6 98

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположены земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором расположены деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коллективец ул. 15 уч. 619

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором насаждены деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Фотография

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Коммунист ул. 15 уч. 694

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором расположены деревья и кодорвалодные кусты в пролёте опор 29-30

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ Фотографии

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Калинушка ул. 15-я уч. 723

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок,
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором расположены деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 28 – 29.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колокольчик ул. 14 уч. 671.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором на котором расположены деревья и кустарниковые кусты, в пролёте опор 28-29.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Миасс СНТ Колокольчик участок 667 ул. 14

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
огороженный забором, на котором расположены деревья и плодовоягодные кусты. в пролёте опор 28-29

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____
(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ коммунист 13-я улица уч. 670

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен земельный участок, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный забором, на котором расположены деревья и плодовокодные кусты. в пролёте опор 28-29

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: г. Челябинск СНТ Колющинец 13-я улица, 610 уч. напротив.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
расположена КПП. в пролёте опор 28-29

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«5» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «02» 05 2025г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 536

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный зарослями, на котором находятся деревья и плодово-ягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон*

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«5» 02 2025г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 543

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный забором, на котором находятся деревья и плодовокягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 462

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен железный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролете опор 27-28.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 459

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 461

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ным забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27–28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 442

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором находятся деревья и хозяйственные постройки, в пролёте опор 27 – 28.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* 44 433

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 435

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор, 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* у/с 366

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
иный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 368

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 361

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город Челябинск СНТ Колющинец уч. 365

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 340

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 342

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодоплодные кусты, в пролёте опор 27-28.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город Челябинск СНТ Колющинец уч. 338

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ого-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
роженный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26–27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* у.т.329

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 294

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный заборами, на котором находятся деревья и плодовокодные кусты, в пролёте опор 26–27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* у.к. 290

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный заборами, на которых находятся деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 292

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ

фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул 279

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город Челябинск СНТ Колющинец уч. 277

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26–27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 260

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовокодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 258.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 249

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец уч 180*

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
новый забором, на которым находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 182

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 184

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ограниченный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и многолетние кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 191

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролете опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 189

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 26-27.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 195

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, ограничен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ным законом, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул 150

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный заборами, на которой находятся древесная и кустарниковые кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 161А

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огоро-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
женный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 70

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С.

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 161

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 72

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты в пролёте опор 25-26.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* 4 76.

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч. 77

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огороженный
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул. 79

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огражден-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 40

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и кустарниковые культуры, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 47

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* ул 45

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен деревянным забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26.
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

_____ *Телефон* _____

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует

АКТ
фиксации нарушения охранной зоны электросетевого объекта расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«05» 02 2025 г.

Настоящий акт составлен

Сумин Сергей Сергеевич электромонтёр по ремонту ВЛ 35-110 кВ Челябинского РЭС
(ф.и.о., должность составителя акта)

настоящий акт в том, что «05» 02 2025 г.

в охранной зоне
ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1
(диспетчерское наименование электросетевого объекта)

расположенного по адресу: город *Челябинск СНТ Колющинец* уч 43

обнаружено размещение объектов (осуществление деятельности*)
под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Исаково – Гранитная и ВЛ 110 кВ Исаково – ЧТЭЦ№1 расположен участок земли, огорожен-
(описание объектов, характера деятельности, марки и регистрационные номера автотранспорта, наименование юридических лиц)
ный забором, на котором находятся деревья и плодовоягодные кусты, в пролёте опор 25-26

Обнаруженные объекты (деятельность) сфотографированы, фотографии приложены к Акту**

Изложенный в настоящем акте факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(ф.и.о., местожительство)
2. _____
(ф.и.о., местожительство)

Подписи свидетелей _____

Сведения о лицах, которым принадлежит расположенный в охранной зоне объект и/или совершивших действия в охранной зоне***:

Наименование юридического лица или фамилия физического лица _____

_____

Место работы и адрес_____

Должность_____

Адрес местожительства:_____

По установленному факту размещения в охранной зоне объектов и/или совершения действий поясняю:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

С актом ознакомлен:_____

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение к акту

Телефон

(отметка об оборудовании, которым сделаны фотографии, фотографии объекта и/или действий обнаруженных в охранной зоне, количество)

Сумин С.С. _____

(подпись) (ф.и.о. сотрудника ОАО «МРСК Урала» составившего акт)

*при заполнении описательной части произошедшего необходимо указывать информацию позволяющую установить лиц, которые осуществляют деятельность, а именно регистрационные номера автотранспорта, наименования юридических лиц, и т.д.

** Фотосъемка делается с целью фиксации общей вещной обстановки с целью сбора доказательств о нарушении охранной зоны. Для полноты изображения она осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально расположенных, точек съемки, с привязкой к расположенным рядом электросетевым объектам, зданиям, строения. Желательно чтобы были различимы названия юридических лиц, регистрационные номера автотранспорта и характер деятельности. На фотоснимках должна быть указана дата их осуществления, подпись и фамилия лица их сделавших.

*** при отсутствии информации указывается – информация отсутствует